

**PREGUNTAS Y CONSULTAS LICITACION DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA FUNDACIÓN IMDEA
ALIMENTACIÓN.**

- 1. ¿Cuál es la central contra incendios?**
R: CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA AE/SA-C8-AE/SA-C2
- 2. ¿Cuál es el número de detectores en la instalación?**
R:. TOTAL DETECTORES 234.
- 3. ¿Se debe hacer el retimbrado??**
R:. RETIMBRADO SE HA REALIZADO EN 2016, HASTA DENTRO DE 5 AÑOS NO ES NECESARIO.